certified certified certified certified certified certified certified certified certified certified

Hygiene - Zertifikat
Hygiene - certificate

N°15.01.003

aqua® tech

JG|U UNIVERSITÄTSmedizin. MAINZ
Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin

Prüfstellen / *Inspection Body*:

Aquatech GmbH
Am Hahnenbusch 25
55268 Nieder-Olm

in Zusammenarbeit mit / *in collaboration with*

UNIVERSITÄTSMEDIZIN der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin
Hochhaus am Augustusplatz
55131 Mainz

Prüfobjekt / *Test Object*:

Rückkühler, Luftgekühlte Verflüssiger, 1 – 20 Ventilatoren
(mit „Spray Adiabatic System-OPEN CIRCUIT")

Liquid Coolers, Air Cooled condensers, 1 – 20 Fans
(with „Spray Adiabatic System-OPEN CIRCUIT")

Hersteller / *Manufacturer*:

REFRION
Vicolo Malvis 1
33030 Flumignano di Talmassons – UD – Italy

Grundlage der Prüfung / *Test Standards*:

VDI Richtlinie 2047 Blatt 2 (Januar 2015)

Standard VDI 2047 Part 2 (January 2015)

Gültigkeitszeitraum / *Validity Period*:

11/2015 – 11/2020

Die oben genannte Verdunstungskühlanlage mit adiabater Vorkühlung erfüllt die hygienerelevanten Anforderungen der VDI Richtlinie 2047 Blatt 2 (Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen).

The above-mentioned evaporative cooling system with adiabatic pre-cooling meets the relevant requirements of the Standard VDI 2047 Part 2 (Securing hygienically sound operation of evaporative cooling systems).

Unterschrift / *Signature*

E. Kirsten

Dr. Enzio Kirsten

Unterschrift/*Signature*

Michael Pietsch

Prof. Dr. Michael Pietsch