certified certified certified certified certified certified certified certified certified certified certified certified

Neridion
water technology

Hygiene - Zertifikat
Hygiene - certificate

N°20.01.002

Prüfstelle / *Inspection Body*:

Neridion GmbH
Spiesheimer Weg 15 - 17
55286 Wörrstadt

Prüfobjekt / *Test Object*:

Rückkühler, Luftgekühlte Verflüssiger, 1 – 22 Ventilatoren
Ecooler – Superjumbo – Combo – Tower – H/V Air Flow
mit „Industrial Adiabatic System-OPEN CIRCUIT"
oder mit „Industrial Adiabatic System-CLOSE CIRCUIT"

Liquid Coolers, Air Cooled condensers, 1 – 22 Fans
Ecooler – Superjumbo – Combo – Tower – H/V Air Flow
with „Industrial Adiabatic System (PADS) - OPEN CIRCUIT"
or with „Industrial Adiabatic System (PADS) -CLOSE CIRCUIT"

Hersteller / *Manufacturer*:

REFRION
Vicolo Malvis 1
33030 Flumignano di Talmassons – UD – Italy

Grundlage der Prüfung / *Test Standards*:

VDI Richtlinie 2047 Blatt 2:2019-01
Standard VDI 2047 Part 2:2019-01

Gültigkeitszeitraum / *Validity Period*:

02/2020 – 02/2025

Die oben genannte Verdunstungskühlanlage mit adiabater Vorkühlung erfüllt die hygienerelevanten Anforderungen der VDI Richtlinie 2047 Blatt 2 (Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen).

The above-mentioned evaporative cooling system with adiabatic pre-cooling meets the relevant requirements of the Standard VDI 2047 Part 2 (Securing hygienically sound operation of evaporative cooling systems).

Unterschrift/*Signature*

E. Kirsten

Dr. Enzio Kirsten
18. Februar 2020